

*Biuro Rady*

Zuromin 15.03.2021

Marcin Olczak  
Radny Rady Miejskiej w Żurominie

URZĄD GMINY I MIASTA  
w Żurominie  
WPŁYNĘŁO

16. MAR. 2021

Nr sprawy .....  
.....

Sz. Pani  
Aneta Goliat  
Burmistrz  
Gminy i Miasta Żuromin  
Pl. Piłsudskiego 3  
09-300 Żuromin


za pośrednictwem

Przewodniczącej  
Rady Miejskiej w Żurominie  
Pani Barbary Michalskiej

### INTERPELACJA

Do Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie w ostatnich miesiącach wpłynęły wnioski od mieszkańców, którzy mają problem z odprowadzaniem wód opadowych w obrębie własnej działki. Wnioskujący mieszkańcy posiadają działki w ścisłym centrum Żuromina (Plac Zielony Rynek), gdzie zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania i specyfiką zabudowy w tym miejscu, dopuszcza się możliwość zabudowy 100% działki. Takie warunki zabudowy jak również specyfika już istniejącej zabudowy uniemożliwia odprowadzenie wód opadowych w obrębie działki.

Zwracam się z interpelacją o umożliwienie zainteresowanym mieszkańcom odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie  
2021-03 16  
2212/2021  
  
138379

Z poważaniem

*Marcin Olczak*



## Gmina i Miasto Żuromin

09-300 Żuromin  
Plac Józefa Piłsudskiego 3  
woj. mazowieckie  
E-mail: [ugimz@zuromin.info](mailto:ugimz@zuromin.info)  
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540  
REGON: 130377936

Żuromin, dnia 30.03.2021 r.

IBiOŚ.7021.5.2021

Sz. P. Marcin Olczak  
Radny Rady Miejskiej w Żurominie

Odpowiadając na Pana interpelację informuję, że istniejący kolektor deszczowy w ul. Kościuszki w Żurominie został wybudowany w celu odwodnienia dróg i chodników.

Jego przepustowość została określona jako ograniczona zlewnia i tym samym ilość wód opadowych jaką może odprowadzić do rowu.

Zwiększenie ilości wód wiąże się z pewnym ryzykiem, że przy obfitych opadach deszczu kolektor nie będzie w stanie przejąć tak dużej ilości wód i tym samym może dojść do zalania podłączonego budynku.

Ważnym aspektem jest również obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na zrzut wód opadowych z terenu określonej zlewni i naliczanymi opłatami. Uwzględnienie dodatkowej powierzchni zlewni wymagałoby zmiany w/w pozwolenia oraz dodatkowych kosztów ponoszonych przez Gminę Żuromin. Obecny stan prawny obowiązujący w Gminie i Mieście Żuromin nie pozwala na pobieranie opłat za odprowadzanie wód opadowych do zamkniętych systemów kanalizacyjnych.

Być może w przyszłości zostaną podjęte odpowiednie działania zmierzające do uregulowania kwestii formalnej oraz finansowej przez Radę Miejską w Żurominie.

Mając powyższe na uwadze na dzień dzisiejszy brak jest możliwości zarówno technicznych jak i formalnych na zezwolenie inwestorom do przyłączenia się do kanalizacji deszczowej i odprowadzania wód z powierzchni rozbudowanych budynków.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 28 ust.2 w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Z poważaniem

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA**

*mgr Aneta Goliat*