

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Chamsku  
ul. Szkolna 19, Chamsk  
09-300 ŻUROMIN, tel. 23 333 59 23  
NIP 5110131326, REGON 901135417

p. L. Filożkiewicz  
16.03.2022

URZĄD GMINY I MIASTA  
w Żurominie  
WPLYNEŁO

Chamsk, 14.03.2022

15. MAR. 2022

Nr sprawy .....

Pani Barbara Michalska  
Radna Rady Miejskiej w Żurominie

W odpowiedzi na interpelację z dnia 04.03.2022:

1. Protokół likwidacji środka trwałego był sporządzony w dniu 30.12.2020, zgodnie z zapisem w protokole, czyli w dniu zebrania komisji likwidacyjnej. Sporządzony przez komisję.
2. Oględzin dokonała komisja w składzie trzyosobowym, zgodnie z zapisem w protokole.
3. Piec nie nadawał się do użytku ze względu na znaczne jego zużycie i niewystarczającą moc grzewczą, spowodowaną długoletnią eksploatacją, poświadczą to dokumentacja znajdująca się w szkole (protokół przeglądu pieca w załączeniu).
4. Protokół nie został przekazany do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
5. Sugestia jakoby dokumenty zostały wytworzone po przeprowadzonej likwidacji środka trwałego jest podejrzeniem o dokonanie przestępstwa, a takowe nie miało miejsca.

DYREKTOR  
  
mgr Marzena Kąpińska

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

2022-03-15

3004/2022



155902

Strzyżewski  
16.03.2022

Mława, 28.09.2019r.  
(miejsowość, data)

**PROTOKÓŁ NR. 48A Z DNIA 28.09.2019r.**  
z wykonania przeglądu technicznego pieców węglowych C.O. i instalacji

**Rodzaj przeglądu – DWULETNI**

1. Adres budynku... *Chańsk ul. Szkolna 19 09-300 Żurawin*
2. Właściciel budynku... *Gmina i Miasto Żurawin*
3. Okres trwania przeglądu od *28.09.2019r.* do *27.09.2021r.*
4. Wykonawca przeglądu
  - Nazwisko i Imię ..... *Instalatorstwo Sanitarne CO i Gazowe  
Prace Ogólnobudowlane  
miśrz Zbigniew Świątek*
  - Nr uprawnień ..... *00-500 Mława ul. Napoleońska 81  
NIP 569-101-17-23 tel. kom. 606 325 273  
Nr upraw. 651/Wa/73 Nr zaśw. 710/1989*

W ramach dokonanego przeglądu wykonano (opis wykonanych prac):

1. Przegląd pieca C.O. - *z uwagami*
2. Przegląd urządzeń technicznych w kotłowni - *bez uwag poza piecem C.O.*
3. Przegląd instalacji C.O. - *bez uwag*
4. Sprawdzenie pieca węglowego C.O. - *stwierdza się znaczące zużycie pieca C.O. (kotła). Zużycie kotła podwyższone jest wieloletnią wzmianką placą oraz jakością opału.*

Pieczętka i podpis osób dokonujących przeglądu

INSTALATORSTWO SANITARNE CO I GAZOWE  
PRACE OGÓLNOBUDOWLANE  
00-500 Mława, ul. Napoleońska 81  
NIP 569-101-17-23 tel. kom. 606 325 273  
Nr upraw. 651/Wa/73 Nr zaśw. 710/1989

Za zgodność  
z oryginałem  
*14.03.2022r*

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Marzena Kępińska