

Zuromińskie Zakłady Komunalne  
spółka z o.o.  
09-300 Żuromin, ul. Szpitalna 125  
tel. (023) 657 27 60, 657 29 57  
NIP 572-000-04-85

Żuromin 24.07.2020r

26/ZWK/N+K/2020

**MK Inwestycje s.c.**  
**ul. Olsztyńska 59**  
**13-200 Działdowo**

## **WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**

**DOTYCZY:** warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, dla projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, oraz budynku handlowego.

**ADRES BUDOWY:** **miasto Żuromin, dz nr ewid. 199/1 i 199/2**

Zuromińskie Zakłady komunalne Sp. z o.o. 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 125 określają warunki techniczne i miejsca przyłączenia się do sieci wodociągowej, oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, oraz budynku handlowego.

1. Zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłączy, przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. W przypadku przebiegu trasy przyłączy po gruntach prywatnych, należy uzyskać zgodę właścicieli działek.
3. W przypadku przebiegu trasy przyłączy pod drogą, należy uzyskać zgodę zarządcy drogi.
4. Włączenie przyłącza wodociągowego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych nastąpi do sieci wodociągowej PVC DN 110mm zlokalizowanej na działce o nr 199/1 w Żurominie, zgodnie z wskazaną lokalizacją na załączniku graficznym mapy syt- wys.
5. Włączenie przyłącza wodociągowego dla budynku usługowego nastąpi do sieci wodociągowej PVC DN 110mm zlokalizowanej na działce o nr 199/1 w Żurominie, zgodnie z wskazaną lokalizacją na załączniku graficznym mapy syt- wys.
6. Włączenie do kanalizacji sanitarnej nastąpi na działce nr 2591/20, za pomocą projektowanej studni, na istniejącym przewodzie kanalizacji sanitarnej DN 250, prostopadłe do istniejącego przewodu kanalizacyjnego zgodnie z wskazaną lokalizacją na załączniku graficznym mapy syt- wys.
7. Do pomiaru zużycia wody należy zaprojektować wodomierze umieszczone w miejscu wskazanym na załączniku graficznym mapy syt- wys. w miejscu dostępnym dla służb eksploatacyjnych i bezpiecznym ze względu na zamarzanie.
8. Przewody wodociągowe muszą być prowadzone równolegle, min. 2,0m od budynków.
9. Wcinę do wodociągu powierzyć do wykonania Żuromińskim Zakładom Komunalnym spółka z o.o.

10. Przed przystąpieniem do robót ziemnych zgłosić ten fakt Żuromińskim zakładom Komunalnym w Żurominie.
11. Po wykonaniu przyłączy należy przedstawić pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody z przyłącza wodociągowego.
12. Po wykonaniu robót inwestor ma obowiązek wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przyłączy.
13. Przed przystąpieniem do korzystania należy z ŻZK Zakład Wod-Kan w Żurominie zawrzeć umowę na dostawę wody, oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych.
14. Ważność warunków technicznych zostaje określona do **24.07.2023r.**

  
Prezes Zarządu  
mgr inż. Piotr Kosiński

# ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU Z DNIA 20.07.2020 R. O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

