



## Gmina i Miasto Żuromin

09-300 Żuromin  
Plac Józefa Piłsudskiego 3  
woj. mazowieckie  
E-mail: ugimz@zuromin.info  
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540  
REGON: 130377936

Żuromin, dnia 15.02.2023 r.

IBGKiOŚ.271.1.41.2023

### Wykonawcy

#### **Dot. zapytania ofertowego na zamówienie publiczne pn. "Zakup dwóch zadaszonych kojców ze stali" w ramach Budżetu Obywatelskiego.**

Zamawiający zamieszcza treść pytań, które wpłynęły do zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami:

1. Jak wygląda miejsce montażu kojcy ? Tzn. jakie będzie podłoże do montażu czy wykonawca ma sam przygotować?

**Odp.** Przygotowanie miejsca montażu kojcy leży po stronie Zamawiającego.

2. Płyta OSB na tylnej ścianie jaka grubość? Czy można zastosować boazerie drewnianą sosnową? (płyta OSB może pęcznieć od wody).

**Odp.** Grubość płyty OSB nie może być mniejsza niż 18 mm.

3. Jaki kolor malowania proszkowego stali która wcześniej będzie ocynkowana ogniowo?

**Odp.** Preferowany kolor stali – szary, antracen, czarny.

4. Czy kojce mają być wyposażone w obrotowe karmidło wraz z miskami?

**Odp.** Nie muszą być wyposażone w obrotowe karmidła wraz z miskami.

5. Jaka grubość podłogi?

**Odp.** Podłoga wykonana z impregnowanych desek sosnowych o grubości 2,5 cm na legarach 5x10 cm.

6. Podłoga ma znajdować się pod kojcem (tzn. na podłodze drewnianej będzie ustawiony kojec? Czy kojec ma być na nóżkach stalowych a podłoga wisieć w powietrzu?)

**Odp.** Podłoga musi być wykonana wewnątrz kojca. Konstrukcja kojca musi być posadowiona i zamocowana do podłoża.

7. Furtka wejściowa otwierana od wewnątrz?

**Odp.** Furtka wejściowa musi posiadać możliwość otwierania od wewnątrz.

8. Ile ma wystawać blacha od przodu kojca oraz z tyłu kojca?

**Odp.** Blacha pokrycia dachowego musi wystawać poza obrys konstrukcji min. o 10 cm z każdej strony.

9. Jak mają wyglądać boczne ściany? Całe wykonane z profili stalowych jak na ścianie frontowej? Czy do połowy zabudowane drewnem a druga połowa profile stalowe?

**Odp.** Ściany boczne mają być wykonane z profili stalowych.

10. Czy kojce będą stały obok siebie?

**Odp.** Mają być dwa oddzielne kojce.

11. Czy do kojców potrzebne są budy dla psów?

**Odp.** Kojce mają być bez bud dla psów.

12. Czy potrzebny jest obrotowy podajnik misek?

**Odp.** Kojce nie muszą być wyposażone w obrotowy podajnik misek.

13. Czy ofertę można składać mailowo?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailowo.

Ponadto pkt 21 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: „**Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej**”.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr inż. Wojciech Gowin*  
Kierownik Wydziału Infrastruktury,  
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska